ACTA CIRCUNSTANCIADA:
JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. TEPJF/LPN/004/2017.

CONTRATACIÓN:
"ADECUACIÓN DE ÁREAS EN EL INMUEBLE DE SALA SUPERIOR".

Ciudad de México, 18 de abril de 2017.

I. Inicio de la Sesión

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 del Acuerdo General que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, y al numeral 2 del capítulo IX de las bases concursales, se llevó a cabo el acto de Aclaración a las bases presidida por el C.P. Carlos Alberto Roqueñí Islas como representante de la Unidad de Control de Obras y Conservación, siendo las 11:00 hrs. del 18 de abril de 2017, reunidos en las oficinas administrativas del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ubicadas en calle Virginia No. 68, Col. Parque San Andrés, Del. Coyoacán, C.P. 04040 en la Ciudad de México.

II. Se contó con la participación de los Servidores Públicos siguientes:

- **ING. HUGO SÁNCHEZ PASTÉN**.-Representante de la Contraloría Interna.
- **LIC. SILVIA PATRICIA RAMÍREZ LUGO**.-Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- **C.P. MIGUEL ÁNGEL TORRES RUEDA**.-Representante de la Dirección General de Recursos Financieros.
- **LIC. JUAN JOSÉ GARCÍA NORIEGA NIETO**-Representante de la Dirección General de Recursos Financieros.
- **MTRO. en ARQ. RAÚL CANDIDO NIETO GARCÍA**.-Representante de la Unidad de Control de Obras y Conservación.
- **ING. ARQ. SOSTENES GONZÁLO VELÁZQUEZ GÓMEZ**.- Representante de la Unidad de Control de Obras y Conservación.

III. Se contó con la asistencia de los siguientes participantes:

- **VÍCTOR PÉREZ**-Representante de la empresa GRUPO ZUBILLAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- **LILIANA PAZ PÉREZ**-Representante de la empresa DISEÑOS INDUSTRIALES Y MONTAJES, S.A. DE C.V.
- **FABIOLA ROMERO ROBLES**-Representante de la empresa GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
- **ARQ. MELANIA ROMÁN**-Representante de la empresa LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

IV. Desarrollo de la Reunión

En uso de la palabra el C.P. Carlos Alberto Roqueñí Islas declara abierta la sesión e informa a los participantes que existe una aclaración por parte del representante de la Dirección General de Recursos Financieros con relación a la documentación contable y fiscal requerida en el anexo C1 de las bases del procedimiento que nos ocupa, al respecto se precisa que tanto las declaraciones anuales del ISR, así como los estados financieros solicitados corresponden a los ejercicios fiscales 2015 y 2016. **(Solo se aceptarán copias legibles y completas en todos sus anexos).**

Asimismo, aclara que para el caso de los participantes que se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros, por los ejercicios fiscales 2015 y 2016, deberán presentar la información enviada a través del SIPRED o SIPIAD, según corresponda, conformada cuando menos por el estado de situación financiera, estado de resultados y notas a los estados financieros.

La convocante reitera que el capital de trabajo mínimo requerido es de **$3'000,000.00**; para lo cual el participante deberá adecuar el Anexo C1 a esta cifra. Asimismo, se aclara que en los estados financieros de **CADA UNO** de los ejercicios solicitados (2015 y 2016), deberá verse reflejado el capital de trabajo ya citado.

Por otra parte, se hace la aclaración de que los requisitos financieros contables solicitados en el cuerpo de las bases (Anexo C1, páginas 11 y 12), están correctos, sin embargo en el anexo de las páginas 133 y 134 de las mismas bases, la numeración y los incisos están desfasados, razón por la cual se deberá observar la numeración de las páginas 11 y 12. Cabe hacer mención que la información y requisitos es la misma y está correcta.

De igual forma, la representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, reiteró a los participantes presentar la totalidad de la documentación legal de manera legible.

La aplicación y consideración de los Lineamientos de seguridad, higiene y protección ambiental, para contratistas que desarrollen trabajos en edificios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fueron integrados en la información proporcionada como parte de sus Bases de concurso, es de carácter obligatorio y su costo deberá considerarse dentro de los indirectos.

Las empresas no están obligadas a presentar de manera impresa en su propuesta, el Acuerdo General, así como los Lineamientos de protección ambiental, los planos ni las bases, los cuales están incluidos en el CD entregado al momento de inscribirse al procedimiento.

De conformidad con las bases en el Capítulo IX, "Eventos Concursales"; "2.-Junta de Aclaraciones"; se estableció que: "…se deberán enviar sus dudas o aclaraciones por correo en formato Microsoft Word a las siguientes direcciones: carlos.roqueni@te.gob.mx y raul.nieto@te.gob.mx a más tardar el día 12 de abril de 2017, hasta las 14:00 hrs...."; recibiéndose en tiempo y forma las preguntas de dos empresas participantes; 1) LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. y 2) GRUPO ZUBILLAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., procediendo a darles respuesta conforme a los siguiente:

PREGUNTAS

1) LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

1. Ubicación (distancia) del tiro libre autorizado al que se retirará el material desmontado.
   La ubicación del tiro libre autorizado, lo determinará la supervisión interna y la distancia estará en función del área asignada dentro del inmueble.

2. Ubicación (distancia) del tiro libre autorizado para el retiro del volumen generado fuera de la obra.
   La ubicación del tiro libre autorizado, lo determinará la supervisión interna y la distancia estará en función del área asignada dentro del inmueble.
3. Distancia aproximada del lugar de resguardo temporal de los elementos, accesorios y materiales producto de la recuperación.
   El área de resguardo temporal lo determinará la supervisión interna y la distancia estará en función del área asignada dentro del inmueble.

4. Será posible utilizar la corriente eléctrica del lugar, tanto para taladros como para soldar los elementos estructurales que solicitan.
   A la empresa ganadora se le permitirá conectarse a un tablero eléctrico designado. Sin embargo, ésta deberá proporcionar su pastilla termo magnética para que disponga de energía eléctrica durante la duración de los trabajos.

5. Se solicita la marca y modelo del piso laminado existente.
   Se indicará el nuevo modelo de recubrimiento a emplear con características similares al descontinuado.

6. ¿Para reinstalación o retiro fuera de la obra? (Concepto I.DEM.010) Descableado de instalación de voz y datos e instalación eléctrica, calibres 14,12, 10, 8 y retiro de cables de voz y datos para su reubicación incluye desconexión, retiro de material desmontado fuera de la obra a tiro libre autorizado, retiro de todo tipo de canaletas y accesorios de fijación, acarreos fuera de la obra a tiro libre, mano de obra, escaleras, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
   Para su reubicación y reinstalación.

7. ¿CUAL SERÁ LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA? ¿E INCLUYE LA RECOLOCACIÓN DE LA MISMA? (Concepto I.DEM.024) Retiro con recuperación de pantalla de T.V., incluye desconexión de T.V., módems, codificadores y receptores de señal, resguardo temporal de estos equipos en el lugar asignado por la supervisión interna del TEPJF, al término de los trabajos se reubicarán e instalarán, cambio de trayectorias de tubería y cableado, retiro de repisas de madera, acarreos horizontales como verticales a cualquier nivel, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
   Se reinstalará en el mismo sitio y está considerada la posterior colocación.

8. ¿CUAL SERÁ LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA? ...E ¿INCLUYE LA RECOLOCACIÓN DE LA MISMA? (Concepto I.DEM.025) Desmontaje con recuperación de pantalla de proyección de 3.00 m. de largo, incluye retiro de todo tipo de accesorios de fijación, soportería, escaleras, acarreos horizontales como verticales a cualquier nivel, resguardo temporal de la pantalla de proyección en el lugar asignado por la supervisión interna del TEPJF para su posterior colocación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcto desmontaje.
   Se reinstalará en el mismo sitio y está considerada la posterior colocación.

2) GRUPO ZUBILLAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

I.DEM.010	Descableado de instalación de voz y datos e instalación eléctrica, calibres 14,12, 10, 8 y retiro de cables de voz y datos para su reubicación incluye desconexión, retiro de material desmontado fuera de la obra a tiro libre autorizado, retiro de todo tipo de canaletas y accesorios de fijación, acarreos fuera de la obra a tiro libre, mano de obra, escaleras, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: PARA REINSTALACIÓN Y REUBICACIÓN.	ML	700.00	PARA REINSTALACION O RETIRO FUERA DE LA OBRA?
I.DEM.024	Retiro con recuperación de pantalla de T.V., incluye desconexión de T.V., módems, codificadores y receptores de señal, resguardo temporal de estos equipos en el lugar asignado por la supervisión interna del TEPJF, al termino de los trabajos se reubicaran e instalaran, cambio de trayectorias de tubería y cableado, retiro de repisas de madera, acarreos horizontales como verticales a cualquier nivel, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: SE INSTALARÁ EN EL MISMO LUGAR, Y ESTÁ CONSIDERADA LA POSTERIOR COLOCACIÓN.	pza.	1.00	CUAL SERÁ LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA? E INCLUYE LA RECOLOCACIÓN DE LA MISMA?
I.DEM.025	Desmontaje con recuperación de pantalla de proyección de 3.00 m. de largo, incluye retiro de todo tipo de accesorios de fijación, soporteria, escaleras, acarreos horizontales como verticales a cualquier nivel, resguardo temporal de la pantalla de proyección en el lugar asignado por la supervisión interna del TEPJF para su posterior colocación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcto desmontaje. P.U.O.C.T. R: SE INSTALARÁ EN EL MISMO LUGAR, Y ESTÁ CONSIDERADA LA POSTERIOR COLOCACIÓN.	pza.	1.00	CUAL SERÁ LA UBICACIÓN DE LA PANTALLA? E INCLUYE LA RECOLOCACIÓN DE LA MISMA?
I.DEM.027	Retiro y desconexión de equipos detectores de humo con recuperación, incluye materiales, mano de obra, escaleras, acarreos horizontales y verticales, desconexión de detector y base, desmontaje de detectores de humos, almacenamiento y resguardo temporal de dichos equipos, al termino de los trabajos volverán a instalarse y conectarse, deshabilitar el área en donde se realizaran los trabajos, dejando el sistema activo, equipo herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta desconexión. P.U.O.C.T. R: ESTÁ CONSIDERADO LA POSTERIOR COLOCACIÓN.	pza.	28.00	INCLUYE LA RECOLOCACION ?
I.DEM.028	Retiro y desconexión de módems montados en plafón modular y ubicados en el vestíbulo principal con recuperación, incluye materiales, mano de obra, escaleras, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel, desconexión y desmontaje de dichos equipos, almacenamiento y resguardo temporal, al termino de los trabajos volverán a instalarse y conectarse, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta desconexión. P.U.O.C.T. R: SE INSTALARÁ EN EL MISMO LUGAR, Y ESTÁ CONSIDERADA LA POSTERIOR COLOCACIÓN.	pza.	3.00	CUAL SERÁ LA UBICACIÓN DE LOS MÓDEMS? E INCLUYE LA RECOLOCACIÓN DE LOS MISMOS?
I.DEM.029	Desmontaje y retiro, de bocinas de audio existentes en plafón de las áreas a intervenir, incluye almacenamiento y resguardo de estos materiales durante el tiempo que se realizan dichos trabajos, al termino volverán a instalarse, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, escaleras, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcto desmontaje. P.U.O.C.T. R: SE INSTALARÁ EN EL MISMO LUGAR, Y ESTÁ CONSIDERADA LA POSTERIOR COLOCACIÓN.	pza.	12.00	CUAL SERÁ LA UBICACIÓN DE LAS BOCINAS? E INCLUYE LA RECOLOCACIÓN DE LAS MISMAS?

I.DEM.030	Desmontaje y desconexión de proyector que se encuentra montado en plafón, incluye desconexión eléctrica, almacenaje durante el tiempo que se realicen dichos trabajos, al termino volverá a instalarse, retiro de bases soporte del proyector, escaleras, mano de obra, acarreos horizontales y verticales, herramienta, retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcto desmontaje. P.U.O.C.T. **R: ESTA CONSIDERADO LA POSTERIOR COLOCACION.**	pza.	1.00	INCLUYE LA RECOLOCACION ?
B. ACABADOS				
I.ACA.014	Suministro y colocación de piso Porcelanato de 60 x 60 cms. Mca. Interceramic, Modelo Balance White Satinado o similar, asentado con mortero cemento arena para nivelar en proporción 1:4 y adhesivo de baja absorción Mca. Interceramic, junteado con boquilla fina White Perl o similar de 1 mm. de separación, incluye carga, acarreos de materiales dentro y fuera de la obra a cualquier nivel, almacenaje y resguardo temporal previo a su instalación, trazo, nivelación, picado de piso por medios manuales (en caso de requerirse), cortes necesarios incluyendo a 45°, desperdicios, retiro del escombro producto de la instalación y cortes a tiro libre autorizado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. **R: SE LE PROPORCIONARÁ A LA EMPRESA GANADORA POSTERIOR AL FALLO, EL NUEVO MODELO DE RECUBRIMIENTO A EMPLEAR CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL DESCONTINUADO.**	m2	60.00	CONFORME A NUESTRO PROVEEDOR, SE NOS INFORMA QUE EL MODELO DEL PISO DE ESTE CONCEPTO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL, EN ESTE CASO QUE PROCEDE?
I.ACA.017	Protección de herrería en ventanales de 1.92 m. ancho x 4.14 m. de altura, a base de marco de ángulo de 2" x 2" y redondos de 1/2" de diámetro, según diseño autorizado, incluye suministro y colocación, cortes, soldadura, acarreos horizontales y verticales, ajustes, elevaciones, escaleras, trazo, nivelación, rectificación de medidas en obra, instalado insitu, aplicación de primario anticorrosivo color gris, aplicación de pintura de esmalte color blanco Aqua 100 de Comex, fijaciones en muros y pisos por medio de placas de conexión y taquetes expansivos de 1" de largo, resanes en muros, pisos y plafones, escaleras, retiro de desperdicios hasta el lugar de almacenaje previo al tiro libre autorizado fuera de la obra, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza fina por cada área terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. **R: LA INSTALACION SE REALIZARÁ POR LA PARTE INTERIOR DEL INMUEBLE, COMO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA.**	pza.	2.00	LA COLOCACIÓN DE ESTAS PROTECCIONES SE HARÁ POR LA PARTE INTERIOR DEL INMUEBLE (TAL COMO LAS EXISTENTES)? O SE HARÁ POR LA PARTE EXTERIOR DEL INMUEBLE?
C. CANCELERIA Y CARPINTERIA				
I.CAN.002	Suministro y colocación de zoclo (cuarto bocel) de 1" de madera en áreas de oficinas, incluye resanes con material acrílico según especificación del fabricante. Aplicación de Barniz de Poliuretano Acrílico (Según muestra aprobada por la Supervisión), aplicación de sellador según prueba y especificación del fabricante, asentado ligero hasta alcanzar una superficie tersa al tacto, cortes, desperdicios, elementos de fijación, ajustes, lijado, cepillado, barniz de poliuretano acrílico (Según muestra aprobada por la Supervisión), acarreos horizontales y verticales, materiales, herramienta, equipo, mano de obra, misceláneos, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T R: **POLYFORM 11000.**	ml	250.00	CUAL SERÁ LA MARCA DEL BARNIZ A APLICAR?

I.CAN.004	Rehabilitación y mantenimiento de piso de parquet en área de oficinas y sala de juntas, incluye limpieza de la superficie, retiro de la capa de barniz existente, lijado en seco en dirección de la veta de la madera con lija de #120 o #220, resanes con material acrílico según especificación del fabricante. Aplicación de Barniz de Poliuretano Acrílico (Según muestra aprobada por la Supervisión), aplicación de sellador según prueba y especificación del fabricante, asentado ligero hasta alcanzar una superficie tersa al tacto, acarreo horizontal y vertical, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza fina por cada área terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: **POLYFORM 11000**	m2	62.13	CUAL SERÁ LA MARCA DEL BARNIZ A APLICAR?
I.CAN.005	Rehabilitación de piso laminado en área de oficinas, incluye limpieza de la superficie, preparaciones para salidas eléctricas y de voz y datos según indicado en proyecto, ajustes, cortes, saques nivelaciones, re ensambles, aspirado cuidadoso con equipo industrial y limpieza final a base de "mopeado" con mopa o "atrapa polvo", rociado con producto limpiador y abrillantador "atrapa polvo" del tipo Alex o similar para pisos laminados, acarreo horizontal y vertical, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza fina por cada área terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: **1 ESTÁ INCLUIDO EL MOVIMIENTO DE PIEZAS Y LA POSTERIOR COLOCACION.** **2 NO SE HOMOLOGARÁ, SE RESPETAN LOS ACABADOS LAMINADOS EXISTENTES EN OFICINAS Y PASILLO, SÓLO CONSIDERAR PIEZAS DEL MISMO MODELO PARA AJUSTES Y CORTES.**	m2	287.00	1. INCLUYE LEVANTARLO Y RECOLOCARLO? 2. EL PISO LAMINADO QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL PASILLO ES DE DIFERENTE MODELO AL DE OFICINAS, SE QUEDARÁ ASÍ O SE HOMOLOGARÁ? DE SER EL CASO DE QUE SE HOMOLOGUE, CUAL SERÁ EL MODELO A SEGUIR?
D. ACCESORIOS				
I.ACC.004	Inodoro marca American Standard, tanque no. 4000204MX.020 y taza no. 3075120MX.020, modelo Olímpico H2Option incluye suministro y colocación, instalación y fijación, llave angular y coflex con conector, válvulas, herrajes, cubre pijas, conexión a toma sanitaria e hidráulica, resanes con mortero cemento prop. 1:4, desperdicios, mano de obra, fijación, acarreos verticales y horizontales, herramienta, limpieza gruesa del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: EL MODELO DEL INODORO SIGUE ESTANDO EN EXISTENCIA, POR LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR EL MERCADEO CORRESPONDIENTE.	pza.	1.00	CONFORME A NUESTROS PROVEEDORES, SE NOS INFORMA QUE EL MODELO DEL INDODORO SE ENCUETRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL, EN ESTE CASO QUE PROCEDE?
I.ACC.006	Suministro y colocación de portapapeles producto de recuperación, incluye materiales, fijación, acarreos horizontales y verticales, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: **ES PRODUCTO DE RECUPERACION, PERO SOBRE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, SE DETERMINARÁ SI ES NECESARIO VOLVERSE A INSTALAR.**	pza.	1.00	EL PORTAPAPELES ES PRODUCTO DE RECUPERACION O SUMINISTRO NUEVO ?
I.ACC.008	Cortina tipo romana de color blanco de 1.92 x 4.14 m. incluye suministro, colocación, fijación, soporteria, resanes en muros y plafones, acarreos horizontales y verticales, herramienta, mano de obra, escaleras, equipo, limpieza diaria del área de los trabajos y limpieza fina al concluir los trabajos por cada zona a intervenir y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: **MARCA REGGIA, MATERIAL DE TELA**	pza.	2.00	DE QUE MARCA Y MATERIAL SON LAS CORTINAS ?
E. INSTALACION ELECTRICA				

I.IE.001	Reubicación de cableado eléctrico y/o voz y datos sobre charola o escalerilla de aluminio de hasta 6", incluye: Desmontaje de charolas, retiro de elementos de fijación, resanes en muro, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto desmontaje, reubicación y limpieza. P.U.O.C.T. R: **REUBICACION DE CABLEADO**	ml	220.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?
I.IE.002	Reubicación de cableado eléctrico y/o voz y datos en tubería conduit galvanizada de hasta 2", incluye: Desmontaje de charolas, retiro de elementos de fijación, cortes, resanes en muro, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto desmontaje, reubicación y limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: **REUBICACION DE CABLEADO**	ml	160.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?
I.IE.007	Reubicación de Toma corriente normal o regulada dúplex existente, incluye: reconexión desde caja en plafón más cercana hasta la salida definitiva según proyecto, desarrollo aprox. en promedio 6 m., conexiones, cortes en muros para ocultar instalacion, resanes, herramienta, equipo, pruebas, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: **REUBICACION DE CABLEADO**	sal	55.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?

II. ADECUACION ZONA 2				
A. DEMOLICIONES Y **DESMONTAJES**				ACLARACIONES
II.DEM.014	Desmontaje y retiro, de bocinas de audio existentes en plafón de las áreas a intervenir, incluye almacenamiento y resguardo de estos materiales durante el tiempo que se realizan dichos trabajos, al termino volverán a instalarse, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos horizontales y verticales, escaleras, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcto desmontaje. P.U.O.C.T. **R: SE INSTALARÁ EN EL MISMO LUGAR, Y ESTA CONSIDERADO LA POSTERIOR COLOCACION.**	pza.	10.00	CUAL SERÁ LA UBICACIÓN DE LAS BOCINAS? E INCLUYE LA RECOLOCACIÓN DE LAS MISMAS?
II.DEM.015	Retiro y desconexión de equipos detectores de humo con recuperación, incluye materiales, mano de obra, escaleras, acarreos horizontales y verticales, desconexión de detector y base, desmontaje de detectores de humos, almacenamiento y resguardo temporal de dichos equipos, al termino de los trabajos volverán a instalarse y conectarse, deshabilitar el área en donde se realizaran los trabajos, dejando el sistema activo, equipo herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta desconexión. P.U.O.C.T. **R: ESTA CONSIDERADO LA POSTERIOR COLOCACION.**	pza.	20.00	INCLUYE LA RECOLOCACION ?
II.DEM.025	Descableado de intalacion de voz y datos e instalación eléctrica, calibres 14,12, 10, 8 y retiro de cables de voz y datos para su reubicacion incluye desconexión, retiro de material desmontado fuera de la obra a tiro libre autorizado , retiro de todo tipo de canaletas y accesorios de fijacion, acarreos fuera de la obra a tiro libre, mano de obra, escaleras, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.C.T. R: **PARA REINSTALACION Y REUBICACION**	ml	1,800.00	PARA REINSTALACION O RETIRO FUERA DE LA OBRA?

C. ACABADOS				
II.ACA.001	Suministro y colocación de piso Porcelanato de 60 x 60 cms. Mca. Interceramic, Modelo Balance White Satinado o similar, asentado con mortero cemento arena para nivelar en proporción 1:4 y adhesivo de baja absorción Mca. Interceramic, junteado con boquilla fina White Perl o similar de 1 mm. de separación, incluye carga, acarreos de materiales dentro y fuera de la obra a cualquier nivel, almacenaje y resguardo temporal previo a su instalación, trazo, nivelación, picado de piso por medios manuales (en caso de requerirse), cortes necesarios incluyendo a 45°, desperdicios, retiro del escombro producto de la instalación y cortes a tiro libre autorizado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. **R: POSTERIOR AL FALLO, SE LE PROPORCIONARÁ A LA EMPRESA GANADORA EL MODELO DE PISO A EMPLEAR, CON LAS CARACTERISTICAS SIMILARES AL DESCONTINUADO.**	m2	62.84	CONFORME A NUESTRO PROVEEDOR, SE NOS INFORMA QUE EL MODELO DEL PISO DE ESTE CONCEPTO SE ENCUETRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL, EN ESTE CASO QUE PROCEDE?
D. CARPINTERIA				
II.CAR.005	Suministro y colocación de zoclo (cuarto bocel) de 1" de madera en áreas de oficinas, incluye resanes con material acrílico según especificación del fabricante. Aplicación de Barniz de Poliuretano Acrílico (Según muestra aprobada por la Supervisión), aplicación de sellador según prueba y especificación del fabricante, asentado ligero hasta alcanzar una superficie tersa al tacto, cortes, desperdicios, elementos de fijación, ajustes, lijado, cepillado, barniz de poliuretano acrílico (Según muestra aprobada por la Supervisión), acarreos horizontales y verticales, materiales, herramienta, equipo, mano de obra, misceláneos, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: POLYFORM 11000	ml	195.00	CUAL SERÁ LA MARCA DEL BARNIZ A APLICAR?
II.CAR.007	Puertas corredizas a base de marco de madera de pino de 1a y cristal de 6 mm con película esmerilada, de un ancho comprendido entre 0.50 m. a 0.90 m. x 1.20 m. de altura para nichos en área de oficinas, incluye suministro y colocación, fijación, herrajes, rieles, carretillas, forros, recortes, forrado de corniza de concreto con triplay de 6 mm, aplicación de tinta según muestra autorizada, aplicación de dos manos de barniz color natural Polyform 3000-216 semimate, jaladeras de embutir, ajustes, lijado, cepillado, acarreos horizontales y verticales, materiales, herramienta, equipo, mano de obra, misceláneos, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. **R: SI, SE CUENTA CON UN DISEÑO DE PUERTAS PARA ESTOS NICHOS.**	pza.	68.00	SE TIENE ALGUN DISEÑO DE DICHAS PUERTAS?
E. CANCELERIA				
II.CAN.005	Persianas enrollables de tela ahulada color blanco de 1.60 x 1.50 m. incluye suministro, colocación, fijación, soporteria, resanes en muros y plafones, acarreos horizontales y verticales, herramienta, mano de obra, escaleras, equipo, limpieza diaria del área de los trabajos y limpieza fina al concluir los trabajos por cada zona a intervenir y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. **R: MARCA REGGIA, MATERIAL DE TELA**	pza.	45.00	DE QUE MARCA Y MODELO SON LAS PERSIANAS ?
F. ACCESORIOS				

II.ACC.004	Inodoro marca American Standard, tanque no. 4000204MX.020 y taza no. 3075120MX.020, modelo Olímpico H2Option incluye suministro y colocación, instalación y fijación, llave angular y coflex con conector, válvulas, herrajes, cubre pijas, conexión a toma sanitaria e hidráulica, resanes con mortero cemento prop. 1:4, desperdicios, mano de obra, fijación, acarreos verticales y horizontales, herramienta, limpieza gruesa del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. **R: EL MODELO DEL INODORO SIGUE ESTANDO EN EXISTENCIA, POR LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR EL MERCADEO CORRESPONDIENTE.**	pza.	1.00	CONFORME A NUESTROS PROVEEDORES, SE NOS INFORMA QUE EL MODELO DEL INDODORO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL, EN ESTE CASO QUE PROCEDE?
G. INSTALACION ELECTRICA				
II.IE.005	Reubicación de cableado eléctrico y/o voz y datos sobre charola o escalerilla de aluminio de hasta 6", incluye: Desmontaje de charolas, retiro de elementos de fijación, resanes en muro, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto desmontaje, reubicación y limpieza. P.U.O.C.T. **R: REUBICACIÓN DE CABLEADO**	ml	250.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?
II.IE.006	Reubicación de cableado eléctrico y/o voz y datos en tubería conduit galvanizada de hasta 2", incluye: Desmontaje de charolas, retiro de elementos de fijación, cortes, resanes en muro, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto desmontaje, reubicación y limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. **R: REUBICACIÓN DE CABLEADO**	ml	230.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?
II.IE.011	Reubicación de Toma corriente normal o regulada dúplex existente, incluye: reconexión desde caja en plafón más cercana hasta la salida definitiva según proyecto, desarrollo aprox. en promedio 6 m., conexiones, cortes en muros para ocultar instalación, resanes, herramienta, equipo, pruebas, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. **R: REUBICACIÓN DE CABLEADO**	sal	30.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?

III. ADECUACION ZONA 3				
A. DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS				ACLARACIONES
III.DEM.019	Retiro y desconexión de equipos detectores de humo con recuperación, incluye materiales, mano de obra, escaleras, acarreos horizontales y verticales, desconexión de detector y base, desmontaje de detectores de humos, almacenamiento y resguardo de dichos equipos, al termino de los trabajos volverán a instalarse y conectarse, deshabilitar el área en donde se realizaran los trabajos, dejando el sistema activo, equipo herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta desconexión. P.U.O.C.T. **R: ESTA CONSIDERADA LA POSTERIOR COLOCACION.**	pza.	3.00	INCLUYE LA RECOLOCACION ?
F. ACCESORIOS				

III.ACC.004	Inodoro marca American Standard, tanque no. 4000204MX.020 y taza no. 3075120MX.020, modelo Olímpico H2Option incluye suministro y colocación, instalación y fijación, llave angular y coflex con conector, válvulas, herrajes, cubre pijas, conexión a toma sanitaria e hidráulica, resanes con mortero cemento prop. 1:4, desperdicios, mano de obra, fijación, acarreos verticales y horizontales, herramienta, limpieza gruesa del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: **EL MODELO DEL INODORO SIGUE ESTANDO EN EXISTENCIA, POR LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR EL MERCADEO CORRESPONDIENTE.**	pza.	1.00	CONFORME A NUESTROS PROVEEDORES, SE NOS INFORMA QUE EL MODELO DEL INDODORO SE ENCUETRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL, EN ESTE CASO QUE PROCEDE?
III.ACC.008	Suministro y colocación de portapapeles producto de recuperación, incluye materiales, fijación, acarreos horizontales y verticales, herramienta, mano de obra, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: **ES PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, PERO SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DETERMINARÁ SI ES NECESARIO VOLVERSE A INSTALAR.**	pza.	1.00	EL PORTAPAPELES ES PRODUCTO DE RECUPERACION O SUMINISTRO NUEVO ?
G. INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
III.IE.003	Reubicación de cableado eléctrico y/o voz y datos sobre charola o escalerilla de aluminio de hasta 6", incluye: Desmontaje de charolas, retiro de elementos de fijación, resanes en muro, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto desmontaje, reubicación y limpieza. P.U.O.C.T. **R: REUBICACIÓN DE CABLEADO**	ml	100.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?
III.IE.004	Reubicación de cableado eléctrico y/o voz y datos en tubería conduit galvanizada de hasta 2", incluye: Desmontaje de charolas, retiro de elementos de fijación, cortes, resanes en muro, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcto desmontaje, reubicación y limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. **R: REUBICACIÓN DE CABLEADO**	ml	80.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?
III.IE.005	Reubicación de Toma corriente normal o regulada dúplex existente, incluye: reconexión desde caja en plafón más cercana hasta la salida definitiva según proyecto, desarrollo aprox. en promedio 6 m., conexiones, cortes en muros para ocultar instalación, resanes, herramienta, equipo, pruebas, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. **R: REUBICACIÓN DE CABLEADO**	sal	6.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?

IV. ADECUACION ZONA 4				
C. ACABADOS				ACLARACIONES
IV.ACA.007	Pulido de superficie solida de mármol en área de lavabo, con producto especial para pulir con máquina de alta velocidad, incluye preparación de la superficie, materiales, equipo, protección de áreas aledañas, desplazamiento de materiales a cualquier nivel, herramienta, mano de obra, retiro del material sobrante fuera de la obra, cubiertas de plástico y papel craft para proteger pisos, mobiliario, equipos y cancelería, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: **LA SUPERFICIE SÓLIDA DEL LAVABO 0.87 X 1.65 M.**	pza.	3.00	QUE DIMENSIONES TIENE LA PIEZA ?
D. CARPINTERIA Y CANCELERIA				
IV.CAR.006	Rehabilitación de puertas de madera de 0.90 m. x 2.40 m., incluye retiro de puerta, retiro de chapas, marcos, contra marcos, para su rehabilitación en taller, retiro de la capa de barniz por ambas caras en puertas interiores y retiro de la capa de barniz por una sola cara en puertas de accesos principales a las áreas a intervenir, lijado en seco en dirección de la veta de la madera con lija de #120 o #220, resanes con material acrílico según especificación del fabricante, aplicación de tinta según tono autorizado. Aplicación de Barniz de Poliuretano Acrílico (Según muestra aprobada por la Supervisión), aplicación de sellador según prueba y especificación del fabricante, asentado ligero hasta alcanzar una superficie tersa al tacto, retiro de herrajes y elementos de fijación para su mantenimiento o sustitución, fijación, cepillado, acarreo horizontal y vertical, resguardo temporal de la puerta en el lugar asignado por la supervisión interna del TEPJF y recolocación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: SE PUEDEN TRABAJAR DIRECTAMENTE EN OBRA, SIEMPRE Y CUANDO SE TOME EN CUENTA LA LIMPIEZA Y PROTECCION DE AREAS ALEDAÑAS.	pza.	9.00	SE TIENEN QUE DESMONTAR, NO SE PUEDEN TRABAJAR EN OBRA ?
IV.CAR.007	Rehabilitación de closet de madera de 0.92 x 2.40 m., con marco y puertas abatibles (4 hojas), 4 cajones, 2 entrepaños y tubo redondo cromado de 1" para closet, incluye retiro de puertas, marcos, entrepaños y cajones para su rehabilitación en taller y aplicación de laca en color blanco, retiro de herrajes y elementos de fijación para su mantenimiento o sustitución, aplicación de laca color blanco a los entrepaños y marcos, acarreos horizontales y verticales a cualquier nivel dentro y fuera de la obra, resguardo temporal de la puerta en el lugar asignado por la supervisión interna del TEPJF para su posterior instalación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: **ESTE MUEBLE SÍ ES NECESARIO DESMONTAR, POR LOS TRABAJOS DE ALISADO QUE SE EJECUTARÁN AL INTERIOR DEL CLOSET.**	pza.	2.00	SE TIENEN QUE DESMONTAR, NO SE PUEDEN TRABAJAR EN OBRA ?
E. ACCESORIOS				

IV.ACC.004	Inodoro marca American Standard, tanque no. 4000204MX.020 y taza no. 3075120MX.020, modelo Olímpico H2Option incluye suministro y colocación, instalación y fijación, llave angular y coflex con conector, válvulas, herrajes, cubre pijas, conexión a toma sanitaria e hidráulica, resanes con mortero cemento prop. 1:4, desperdicios, mano de obra, fijación, acarreos verticales y horizontales, herramienta, limpieza gruesa del área de trabajo, y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: **EL MODELO DEL INODORO SIGUE ESTANDO EN EXISTENCIA, POR LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR EL MERCADEO CORRESPONDIENTE.**	pza.	2.00	CONFORME A NUESTROS PROVEEDORES, SE NOS INFORMA QUE EL MODELO DEL INDODORO SE ENCUETRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL, EN ESTE CASO QUE PROCEDE?
G. INSTALACION ELECTRICA				
IV.IE.003	Reubicación de Toma corriente normal o regulada dúplex existente, incluye: reconexión desde caja en plafón más cercana hasta la salida definitiva según proyecto, desarrollo aprox. en promedio 6 m., conexiones, cortes en muros para ocultar instalación, resanes, herramienta, equipo, pruebas, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.C.T. R: **REUBICACIÓN DE CABLEADO**	sal.	2.00	EN EL CONCEPTO No. I.DEM.010 DESCABLEADO, SE INDICA QUE SE RETIRARÁ DE FUERA DE LA OBRA, EN ESTE CONCEPTO SE INDICA REUBICAR, QUE SE CONSIDERARÁ A REALIZAR?
I. VOZ Y DATOS				
IV.VZD.001	Conexión e instalación de salidas de telecomunicaciones (voz, datos). incluye cableado con Cable UTP categoría 6A Marca Panduit, 4 pares , conexión en Switch y al Faceplate categoría 6A, marca Belden CDT, elementos de fijación con cinta velcro o cinchos de nylon a cada 30 cms en la trayectoria , etiquetación con cinchos de bandera a cada 1.20 cms de toda la trayectoria, llegada a Switch y llegada a Faceplate, Faceplate categoría 6A, Marca Belden CDT, color Marfil, para 2 módulos Jack RJ-45, etiquetación con etiqueta adhesiva impresa en computadora en Faceplate, Jack RJ-45, con cubre polvo, de color rojo para voz, azul para datos y amarillo para impresoras, pruebas del sistema, desperdicios, canalización, cajas y conexiones con tubería galvanizada flexible de 19 a 38 mm., escaleras, acarreos verticales y horizontales, fletes, mano de obra certificada, herramienta, limpieza diaria gruesa del área de los trabajos, limpieza fina por cada área terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.C.T. R: **EN LOS PLANOS ENTREGADOS SE ESPECIFICA LA CANTIDAD DE NODOS POR SALIDA Y SE TOMARÁ LA LONGITUD REQUERIDA DIRECTAMENTE EN OBRA.**	sal.	1.00	UN NODO ES UNA SALIDA, QUE LONGITUD TENDRIAN ?

Las áreas a adecuar, serán desocupadas en su totalidad para la ejecución de los trabajos?

R: PROVISIONALMENTE SÍ SERÁN DESOCUPADAS; SIN EMBARGO, SE DEBE CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE QUE DICHAS AREAS PUEDAN ESTAR EN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

Queda establecido que la empresa **GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.,** entregó escrito de fecha 12 de abril de 2017 durante el presente acto con 3 preguntas, de las cuales únicamente se contestó la 3, dado que las otras 2 eran similares a las respondidas anteriormente: (Se anexa documento)

3.- CONCEPTO I.IE.10, II.IE.13, III.IE.009 Y IV.IE.006, REFERENTE A CONCEPTO DE TAPAS PARA CONTACTOS Y APAGADORES MARCA BTICINO, NO TRAE EL MODELO INDICADO.
El modelo de las tapas será blanco Mérida, se puede decir del kit placas de colores marca Bticino

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 56 y 57 del Acuerdo General, se indica que lo asentado en esta acta formará parte integrante de las bases del presente procedimiento y por tanto su observancia es obligatoria.

Se les recordó a los participantes que el Tribunal Electoral se abstendrá de recibir propuestas o celebrar contratos con las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos que establece el artículo 77 de Acuerdo General. Por último, se recordó a los asistentes que el 27 de abril de 2017 a las 11:00 hrs, en el Edificio Administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Virginia 68, Colonia Parque San Andrés, Código Postal 04040, Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, se llevará a cabo el acto de Entrega y Apertura de Documentos Legales, Financieros, Propuesta Técnica y Económica de la Licitación Pública Nacional al inicio citada".

Se señaló que las aclaraciones vertidas en la presente acta no modifican o sustituyen las especificaciones, ni las cantidades solicitadas en las bases de concurso.

VI. Cierre de Acta

No existiendo algo más que agregar, se dio por terminado el acto de aclaración a las bases del procedimiento licitatorio que nos ocupa a las trece horas del día en que se actúa, firmando la presente acta, los que en ella intervinieron, al margen y al calce para constancia, entregándose una copia a los servidores públicos y a los representantes de las empresas participantes.

POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

C.P. CARLOS ALBERTO ROQUEÑI ISLAS
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

ING. HUGO SÁNCHEZ PASTÉN
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA

C.P. MIGUEL ÁNGEL TORRES RUEDA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN JOSÉ GARCÍA NORIEGA NIETO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. SILVIA PATRICIA RAMÍREZ LUGO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

MTRO. EN ARQ. RAÚL CANDIDO NIETO GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

ING. ARQ. SÓSTENES GONZALO VELÁZQUEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE
OBRAS Y CONSERVACIÓN

POR LOS PARTICIPANTES

VÍCTOR PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
GRUPO ZUBILLAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Liliana Paz
LILIANA PÁZ PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DISEÑOS INDUSTRIALES Y MONTAJES, S.A. DE C.V.

FABIOLA ROMERO ROBLES
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ARQ. MELANIA ROMÁN
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas forma parte integrante de la Junta de Aclaraciones con motivo de la Licitación Pública Nacional Nº **TEPJF/LPN/004/2017**, para la contratación de los trabajos de *"Adecuación de áreas en el inmueble de Sala Superior*

Recibido 18-abril-2017
Carlos Roquení Islas
Subdirector de contrataciones UCOC.

GOTOP
CONSTRUCCIONES + PROYECTOS

GUADALAJARA, JAL.; A 12 DE ABRIL DEL 2017.

A QUIEN CORRESPONDA

EN RELACION A LICITACION TEPJF/LPN/004/2017, CORRESPONDIENTE A " ADECUACION DE AREAS EN EL INMUEBLE DE SALA SUPERIOR " EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.

LA EMPRESA PRESENTA LAS SIGUIENTES DUDAS DEL CATALOGO:

1º CONCEPTO No. I.ACA-015, II.ACA-007 Y IV.ACA-007

REFERENTE A PULIDO DE SUPERFICIE SOLIDA DE MARMOL EN AREA DE LAVABOS, NO TIENE MEDIDAS ESPECIFICAS.

2º CONCEPTO I.ACA-014 Y II.ACA-001.

REFERENTE A PISO INTERCERAMIC 60 x60 CMS, MOD. BALANCE WHITE SATINADO, ESTE SEGÚN PROVEEDOR ESTE SE ENCUENTRA DESCONTINUADO.

AGRADECIENDO DE ANTE MANO A LA PRESENTE QUEDO A SUS ORDENES AL RESPECTO.

3º CONCEPTO I.IE-010, II. IE-013, III.IE-009 Y IV.IE-006.

REFERENTE A CONCEPTO TAPAS PARA CONTACTOS Y APAGADORES MARCA BTICINO, NO TRAE EL MODELO INDICADO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION.

GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Emilio Castelar #187 // Col. Arcos Vallarta // C.P. 44130 Gdl, Jal. Mx.
[e] info@gotop.com.mx [t-gdl] 33.3616.1725, 33.3616.8778 [t/f-Mex] 55.5264.5882